



PARA:
 Freguesia de Vermoil
 Rua João de Barros, Nº 32
 3105 – 442 Vermoil

Nº 8813

RELATÓRIO DE ENSAIO

Requisitante: AEMITEQ
 Morada: RUA CORONEL JÚLIO VEIGA SIMÃO
 LORETO
 3020-053 COIMBRA

Dados da amostra Nº: 88

Responsável pela colheita: LMA - FMUC
 Local da colheita: Refº 20130105 – 27-1.1 (ACOR) – Outeiro da Ranha-
 Restaurante São João
 Tipo de água: Água para consumo humano tratada
 Captação: Furo
 Data de colheita: 22-01-2013 09:00
 Data da recepção: 22-01-2013
 Data de início da análise: 22-01-2013
 Data de fim da análise: 23-01-2013

R 1

Observações: Método de Amostragem: ISO 19458:2006 e ISO 5667-5:2006 (Acreditado)

Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Pesquisa e Quantificação de Bactérias coliformes	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Pesquisa e Quantificação de <i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Determinação de Cloro residual livre	<0,05 (L.Q.) (a)	mg/l Cl ₂	PE09, Ed01, Rev02

ISO - International Organization for Standardization; SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water; EN - Norma Europeia; U.F.C. - Unidades formadoras de colónias


Apreciação Global:

Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto

(a) L.Q.=Limite de Quantificação

Data Emissão: 23-01-2013

A Responsável Técnica


 Drª Cláudia Duarte



Os ensaios assinalados com ** não estão no âmbito da acreditação
 Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.