



Telef: 232817817
Fax: 232817819



Relatório nº 4804/2015 Pg 1/1

Controlvet Segurança Alimentar S.A.
Zona Industrial de Tondela ZIM II, Lotes 2 e 6 3460-070 Tondela

Data Emissão: 21-01-2015

N.º de Análise: QH / 510 / 15
Data Colheita: 20-01-2015
Data Receção: 20-01-2015
Data Início Ensaio: 20-01-2015
Data Fim Ensaio: 20-01-2015
Código Cliente: 5978 EG

Exmo(s) Sr(s):
Município de Pombal
LARGO DO CARDAL
POMBAL
3100-440 POMBAL

Unidade: Sistema: Venda Nova/Vermoil

Identificação da Amostra:

5447 / 15

Produto : Água de abastecimento e consumo
Acondicionamento : frasco
Hora Recolha : 11.35
Local de Recolha: 15.7 - Mata do Casal Galego - Casa particular (Rua Professor José Antunes, nº 25)
A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 5667-5:2006 e está acreditada.

Ensaio	Método	Resultado	Unidade	V. R.	V. L.	V. P.	Apreciação
Cloro Residual Livre (Campo)	MI-LAQ-119-05	0.5	mg(Cl ₂)/L		>=0.2 e <=0.6 [66]		C

Critério: [66] - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto para a classe de produtos Águas abastecimento e consumo
Esta apreciação não está incluída no âmbito da acreditação.

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.
O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.
Proibida a reprodução parcial deste documento.

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador

Técnica Superior de Laboratório
Liliana Leites