



Telef: 232817817  
Fax: 232817819



Relatório nº 5270/2015 Pg 1/1

Controlvet Segurança Alimentar S.A.  
Zona Industrial de Tondela ZIM II, Lotes 2 e 6 3460-070 Tondela

Data Emissão: 22-01-2015

N.º de Análise: H / 519 / 15  
Data Colheita: 20-01-2015  
Data Receção: 20-01-2015  
Data Início Ensaio: 20-01-2015  
Data Fim Ensaio: 21-01-2015  
Código Cliente: 5978 EG

Exmo(s) Sr(s):  
Município de Pombal  
LARGO DO CARDAL  
POMBAL  
3100-440 POMBAL

Unidade: Sistema: Venda Nova/Vermoil

**Identificação da Amostra:**

5447 / 15

Produto : Água de abastecimento e consumo  
Acondicionamento : frasco  
Hora Recolha : 11.35  
Local de Recolha: 15.7 - Mata do Casal Galego - Casa particular (Rua Professor José Antunes, nº 25)  
A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 19458:2006 e está acreditada.

Ensaio	Método	Resultado	Unidade	V. R.	V. L.	V. P.	Apreciação
Coliformes	MEH10.01 (ISO 9308-1:2000)	0	ufc/100mL			=0 [66]	C
Escherichia coli	MEH10.01 (ISO 9308-1:2000)	0	ufc/100mL			=0 [66]	C

Critério: [66] - Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto para a classe de produtos Águas abastecimento e consumo  
Esta apreciação não está incluída no âmbito da acreditação.

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ - Limite de quantificação; LD - limite de detecção; V.L. - Valor Limite; V.R. - Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.  
O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.  
Proibida a reprodução parcial deste documento.

Os ensaios assinalados com \* não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador

Responsável Técnico  
Ana Martins